

**D O D A T E Ě N É I N F O R M A C E
K Z A D Á V A C Í M P O D M Í N K Á M**

Název veřejné zakázky: **Ulrichovo náměstí 738 – výměna výkladců**

Dne 2.8.2017 zadavatel obdržel požadavek o dodatečnou informaci v následujícím znění:

Jako zástupce uchazeče xxx VZ s názvem „Ulrychovo náměstí 738 – výměna výkladců“ bych Vás chtěla požádat o poskytnutí dodatečných informací.

V technické specifikaci není uvedena hodnota požadovaného tepelného prostupu prvkem, může zadavatel uvést požadovanou hodnotu U_w ?

Zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

Zadavatel ruší požadavek na $U_f < 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ a přidává požadavek na součinitel prostupu tepla $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

V Hradci Králové dne 3. 8. 2017

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka