

V Hradci Králové dne 21. 2. 2019

Veřejná zakázka č. 1920 – Jungmannova 1388–1396 - výměna oken - změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 20. 2. 2019 dotaz ve znění:

*Je možné nabídnout výztuhy v profilech rámu a křídel z PZn oceli tloušťky **1,5 mm** (respektive žádáme o zrušení požadavku na tvar a tloušťku výztuhy) za předpokladu dodržení parametru odolnosti proti zatížení větrem ve třídě B4 dle ČSN EN 12210?*

Zadavatel doplňuje, resp. mění zadávací dokumentaci v části Technický popis oken následovně:

- výztuhy v profilech rámu a křídel z PZn oceli tloušťky **min. 1,5 mm**, v rámech s možností neuzavřeného tvaru, výztuhy sloupků a příček oken, dále systémových spojovacích profilů okenních sestav včetně dilatačních spojovacích profilů musí být navrženy na zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka