

V Hradci Králové dne 24. 5. 2019

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Veřejná zakázka č. 1929 - **Městské lázně - výměna saunové kabiny včetně topidel**

Zadavatel obdržel dne 23. 5. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

- Ve specifikaci předmětu zakázka je uvedeno, že se provede demontáž stávající sauny a montáž nové sauny. Dále předpokládáme, že se píše doplňující informace o specifikaci všech bočních panelů, jak budou provedeny. Nebo se jedná o specifikaci pouze jednoho panelu a ostatní budou jiné?
Anebo to máme chápat tak, že z celé sauny se bude měnit pouze jeden boční panel a stropní panel?

Dotaz č. 2:

- Ve specifikaci předmětu zakázky je uveden rozdílný materiál obkladu stropu a boční stěny. Jedná se o překlep nebo zamýšlený požadavek?

Dotaz č. 3:

- Ve specifikaci předmětu zakázky je uveden materiál interiéru osika profil 28mm. Je možné použít i jiný materiál a jiný profil? Například ABACHI profil 22m dle standardu naší společnosti.

Dotaz č. 4:

- Technická specifikace předmětu zakázky je specifikována jako kabina s vnější stěnou ze sololitu. Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění sauny do vyzdřeného prostoru je možné saunu provést jako vestavbu, tj. bez vnějšího obkladu s kotvením na stávající zděné stěny?

Dotaz č. 5:

- Jaký je stávající výkon současných dvou kusů topidel?

Zadavatel poskytuje vysvětlení, resp. doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Ad 1 Specifikací bočního panelu/stěny sauny zadavatel zamýšlel všechny boční panely sauny, resp. měněny budou všechny boční panely.

Ad 2 Stejný materiál (dřevo) může být použit na celý interiér sauny.

Ad 3 Zadavatel umožňuje použití i jiného materiálu, který musí minimálně dosahovat vlastností referenčního materiálu (osika) pro zamýšlené použití. Zadavatel trvá na použití profilu materiálu 28mm na saunové lavice.

Ad 4 Saunu lze provést jako vestavbu, tj. bez vnějšího obkladu s kotvením na stávající stěny.

Ad 5 Výkon každého ze stávajících dvou topidel je 9kW.

Zadavatel zároveň mění lhůtu pro podání nabídek na **pondělí 10. 6. 2019 do 10:00 hod.**

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka