

Γ
všem dodavatelům
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele
L

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#3)

Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace **(v pořadí třetí)** veřejné zakázky „**Ressler - spisovna**“, zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace zpracoval zadavatel na základě obdržené žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace sestává z:

1/ odpovědi na obdržené žádosti

Žádost:

Dobrý den, rádi bychom Vás požádali o upřesnění a případně doplněné zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V PD navržená tloušťka drátkobetonové podlahy 50mm je podle dodavatelů technologicky neproveditelná (minimální tloušťka je 100mm) Žádáme zadavatele o přehodnocení a úpravu skladby podlahy ozn. 2, 3 a 4.

Dotaz č. 2

Odpověď zadavatel č.1 ve „Vysvětlení ZD č.1“ ohledně podlahové stěrky je zmatečná. Epoxidová stěrka buď elektrostatický náboj eliminuje a pak je antistatická nebo neeliminuje a pak je klasická. Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci vrchní podlahové stěrky – antistatická nebo klasická.

Dotaz č.3

V PD je navržen drátkobeton se vsypem a navrch epoxidová stěrka. Povrchová úprava podlahy je tak duplicitní a jedna z vrstev je zbytečná. Také tloušťka epoxidové stěrky 5-6mm je zbytečně naddimenzovaná. Celá konstrukce se tak mnohonásobně prodražuje. Žádáme zadavatele ve vlastním zájmu o přehodnocení skladby podlah.

Děkuji

vysvětlení zadavatele:

Na základě podrobnějšího požadavku na stavební připravenost pro montáž kolejnic byla navržena skladba podlahy s celkovou nosnou betonovou deskou pod kolejnicemi výšky 80 mm. Tato betonová konstrukce bude provedena pouze pro uložení kolejnic (tedy v rozsahu délky 19,64m x 8 ks, průřez betonového prahu pod kolejnicemi šířky 300mm x výšky 80mm). Na tuto konstrukci se kolejnice přikotví a vše následně "prolijí" drátkobetonovou podlahou do finální úrovně čisté podlahy. Následně se na betonovou podlahu provede klasická stěrka z epoxidové pryskyřice.

Na základě dotazů byl upraven soupis prací v pol. č. 67 a 68, výpis podlahových konstrukcí v dotazovaných parametrech, tj. s upřesněním skladeb v prostorách spisovny (označeno červeně).

2/ sdělení k prodloužení lhůty pro podání nabídek

Povaha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Části zadávací dokumentace, které nejsou tímto vysvětlením dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s tímto vysvětlením. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=286771>

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64811069

V Hradci Králové, dne 18.11.2019

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka