

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka č. 2130 - tř. Edvarda Beneše 1544 – výměna elektrické instalace v nebytovém prostoru

Zadavatel poskytuje vysvětlení, resp. upřesňuje zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz uchazeče:

Dobrý den.

Je nutné znát typ zdiva, do kterého chcete rozvody zasekávat, podle fotek to vypadá na beton.

Vámi odkazované položky soupisu č. 100 a 101 jsou „pouze“ hodinové sazby.

Jak se budou drážky po kabelech zapravovat? Bude se malovat, nebo ne? Kolik se toho bude malovat?

Nadále mi ve výkazu výměr chybí konkrétní položky stavebních prací např:

Stavební práce při montážích	
Vysek,rýh cihla do hl. 100mm š. do 150mm - typ zdiva???	m

Odpověď na dotaz:

Jedná se o beton, zadavatel navrhuje drážky vyfrézovat. Následně zapravit do čista, bez přemalování.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje na pondělí 6. 9. 2021 do 10:00 hodin.

V Hradci Králové dne 31. 8. 2021

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka