

Γ  
všem dodavatelům  
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele  
L

## Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#1)

Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (**v pořadí první**) veřejné zakázky „**Šafaříkova 764 – denní centrum – stavební úpravy části objektu se změnou užívání**“, zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace zpracoval zadavatel na základě obdržené žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace sestává z:

### 1/ odpovědi na obdržené žádosti

#### **Dotaz č. 1**

V zadávací dokumentaci jsou v soupisu stavebních prací mj. uvedeny následující položky:

1.1.	DUPLEX 580 ECV5 vč. Digitální regulace s internetem	kpl	1,000
Pol1	elektrický dohříváč vzduchu EDO5.V-0,60-RD5	kus	1,000

Navržený ohříváč má příkon 0,6 kW.

Ve výkresové dokumentaci je ale uvedeno:

DUPLEX 580 ECV5  
elektro 2x0,170kW/230V  
1,3kW elektrický dohřev  
1080x928x509mm  
75kg

Pokud by měl být osazen ohříváč EDO, bude podle informace od specialisty uvnitř jednotky; pokud má mít ohříváč ale 1,3 kW, musí být už externí.

*Žádáme o přesné vymezení požadovaného zařízení u těchto položek soupisu stavebních prací.*

#### **vysvětlení zadavatele:**

*Oceňte dle soupisu prací.*

*Požadovaný příkon ohříváče je 0,6 kW.*

#### **Dotaz č. 2**

V technické zprávě VZT je uvedeno:

koncovým elementům, talířovým ventilům. Vzduchotechnická jednotka je napojena na odvod kondenzátu. Vzduchotechnická jednotka umožňuje zónové větrání, respektive zvýšení množství větracího vzduchu v prostorách herny až na 120m<sup>3</sup>/h, snížením množství větracího vzduchu do klidových místností a naopak. Vše je řešeno regulačními klapkami se servopohony na přívodu větracího vzduchu do prostor herny a prostor klidových místností. Jednotku je případně možno doplnit o nadřazené spínání čidla CO<sub>2</sub>.

Pol35	pomocný materiál - spojovací, těsnící, závěsný, propojovací vedení k servopohonům klapek, čidlům, externím signálům, čidlům CO <sub>2</sub> apod.	kpl	1,000
-------	---	-----	-------

*Vzhledem k tomu, že v soupisu stavebních prací je zařazena položka pro pomocný materiál, v jejímž textu jsou čidla CO<sub>2</sub> zmíněna, ale vlastní čidla již v něm uvedena*

*nejsou, předpokládáme, že dodávka a montáž čidel včetně souvisejících dodávek a prací není pro tuto zakázku předmětem díla.*

**vysvětlení zadavatele:**

*Dodávka a montáž čidel včetně souvisejících dodávek a prací není pro tuto zakázku předmětem díla.*

**Dotaz č. 3**

V soupisu stavebních prací jsou uvedeny celkem 3 ventilátory,

30	K	1.2.	Odvodní ventilátor 80m <sup>3</sup> /h, 150Pa, 30W/230V, doběh, zpětná klapka, hladina akustického tlaku ve 3m 48dB(A), hmotnost 2,5kg	kpl	1,000
31	K	1.3.	Odvodní ventilátor 50m <sup>3</sup> /h, 100Pa, 20W/230V, doběh, zpětná klapka, hladina akustického tlaku ve 3m 39dB(A), hmotnost 2,5kg	kpl	2,000

ale ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny ventilátory 4.

*Žádáme o přesné vymezení požadovaného množství těchto zařízení.*

**vysvětlení zadavatele:**

*Celkový počet ventilátorů je 4; tj. správný počet ventilátorů (kpl) pol. 1.2 soupisu je 2*

30	K	1.2.	Odvodní ventilátor 80m <sup>3</sup> /h, 150Pa, 30W/230V, doběh, zpětná klapka, hladina akustického tlaku ve 3m 48dB(A), hmotnost 2,5kg	kpl	<b>2,000</b>
----	---	------	--	-----	--------------

*Zadavatel provedl úpravu ve výkazu výměr. Upravená verze soupisu prací s VV je přílohou vysvětlení zadávacích podmínek.*

**2/ sdělení k prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Povaha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Části zadávací dokumentace, které nejsou tímto vysvětlením dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s tímto vysvětlením. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele: <https://zadavatel.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=453694>

Zadavatel nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžně sledoval.

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64811069

V Hradci Králové, dne 22. 9. 2021

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka