

V Hradci Králové dne 08.03.2013

Veřejná zakázka č. 1305 – výzva k předložení nabídky

Název zakázky:

Eliščino nábřeží 842 – dodávka a montáž středotlaké UV lampy

Zadavatel zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

1. Plnění zakázky

1.1 Místo plnění zakázky:

Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 - Městské lázně

1.2 Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace:
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“

1.3 Lhůta splnění:

Termín zahájení stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na **22.04.2013**, je podmíněn řádným ukončením zadání zakázky - podpisem SOD,
Termín dokončení díla nejpozději do **30.04.2013**.

2. Požadavek na identifikaci uchazeče

Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného předtištěného formuláře „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“, který bude součástí nabídky.

3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci

3.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady

3.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v nabídce:

- a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
- b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

3.2.2 Pokud uchazeč pro splnění předmětu zakázky nebo její části nemá oprávnění k podnikání a ke splnění předmětu zakázky nebo její části využije třetí osoby, je třeba tuto skutečnost doložit smluvním vztahem o vzájemné spolupráci mezi uchazečem a třetí osobou a předložením dokladu třetí osoby o oprávnění k podnikání k předmětu této zakázky nebo její části dle bodu 3.2.1.

3.3 Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení (zpracovaného uchazečem volnou formou).

3.4 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu minimálně tří zakázek - instalací středotlaké UV lampy systému InLine v krytých veřejných bazénech s přelivným žlábkem - provedených uchazečem za poslední tři roky. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění realizace prací.

- 3.5 Uchazeč předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit.

4. Požadavek na zpracování cenové nabídky

- 4.1 Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto:

- 4.1.1 Uchazeč na samostatném listu předloží nabídkovou cenu zpracovanou podle místa plnění zakázky dle jednotlivých položek. Celková nabídková cena bude uvedena i do formuláře „KRYCÍ LIST“.

- 4.1.2 Formulář „KRYCÍ LIST“ bude vyplněn v členění:

- cena celkem bez DPH (včetně ceny případných víceprací)
- DPH 21%
- cena celkem včetně DPH (včetně ceny případných víceprací)

- 4.2 Uchazeč dále doloží:

- katalogový list zařízení, ze kterého bude patrné splnění všech technických parametrů požadovaných zadavatelem včetně fotografie zařízení, uvedení typu výrobku a výrobce,
- zkreslení hydraulické části UV lampy včetně okótování (výkres ve formátu A4),
- technologické schéma úpravny vody bazénu s vyznačením umístění UV lampy,
- certifikát výrobce, že uchazeč je autorizovaným prodejcem výrobce a je oprávněn provádět na zařízení servisní zásahy,
- zajištění servisu (oprav) v záruční lhůtě.

- 4.3 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva uzavřená s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.

- 4.4 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci prací.

- 4.5 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v dokumentaci uvedeny nejsou, ale o kterých uchazeč vzhledem ke svým odborným znalostem měl nebo mohl vědět.

5. Platební podmínky

Zadavatel neplatí předem, kupní cena bude hrazena po instalaci a převzetí zařízení zadavatelem.

6. Další požadavky zadavatele

- 6.1 Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.

- 6.2 Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

- 6.3 Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, zadavatel připouští použití i obdobných řešení.

- 6.4 Nabídku záruční lhůty na celé dílo minimálně **36 měsíců**. Délku poskytované záruky prokazuje dodavatel.

- 6.5 Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

- 6.6 Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.

7. Převzetí podkladů k veřejné zakázce

- 7.1 Osobně zástupcem uchazeče, v sídle SNHK v určený termín proti podpisu, pokud se uchazeč se zadavatelem nedohodne jinak.

- 7.2 Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč SNHK na e-mail luxova@snhk.cz nebo telefon 495 774 174 nejpozději do sedmi dnů od počátku zveřejnění výzvy na Úřední desce.
- 7.3 Sídlo organizace:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
- 7.4 Termín převzetí:
středa 20.03.2013, od 8:00 do 10:00 hod
- 7.5 Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:
- Výzva,
 - „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“,
 - „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,
 - Formulář „KRYCÍ LIST“ jednotná prezentace základních podmínek nabídky,
 - Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“,
 - Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“.

8. Lhůta a místo pro podání nabídky

- 8.1 Místo:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
- 8.2 Lhůta:
Pondělí až pátek (jsou-li pracovní dny) v době od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je:
čtvrtek 04.04.2013 do 10:00 hod.
- 8.3 Nabídky se podávají pouze písemně a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených **číslem a názvem zakázky**, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a heslem „**NEOTVÍRAT**“.

9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

10. Kritéria pro přidělení zakázky

Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je nejuvhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

11. Práva zadavatele

- 11.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné zakázce.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky. V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
- 11.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1305

1. Název zakázky:
Eliščino nábřeží 842 - dodávka a montáž středotlaké UV lampy
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 - Městské lázně
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává z dodání a montáže UV lampy do systému vodního hospodářství na regeneračním bazénu.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
Podrobná specifikace (technické a uživatelské standardy)
5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
6. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
7. Kontaktní osoby SNHK: Stanislav Bydžovský, vedoucí PA, tel. 603158347
 Zdeněk Zíkl, provozní mistr, tel. 603158341
8. Další specifické požadavky:
 - 9.1. Zařízení bude instalováno bez omezení provozu bazénu.
 - 9.2. V rámci plnění díla zhotovitel dále zabezpečí zejména průběžný úklid dotčených prostor a odvoz vybouraného odpadu na řízenou skládku.
 - 9.3. Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy v platném znění, platnými technickými normami, technologickými předpisy výrobků, konstrukcí a materiálů a certifikáty jednotlivých materiálů.
 - 9.4. V průběhu prací budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce. Je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
 - 9.5. Zadavatel požaduje nejpozději k předání a převzetí hotového díla předložit všechny příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky včetně potřebných návodů, atestů a záručního listu.
 - 9.6. V rámci předání díla zhotovitel zadavateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má zadavatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy a zároveň nebyly porušeny záruční podmínky předmětu díla.
 - 9.7. Po dokončení díla bude ze strany zhotovitele vypracována dokumentace skutečného provedení.
 - 9.8. Podmínkou zařazení nabídky do veřejné zakázky je osobní účast uchazeče při rekognoskaci objektu dne 20.3.2013 v 10:15 hodin, sraz s kontaktní osobou SNHK před vchodem do objektu.

Podrobná specifikace (technické a uživatelské standardy)

Veřejná zakázka č. 1305 - **Eliščino nábřeží 842 - dodávka a montáž středotlaké UV lampy**

Předmětem zakázky je dodávka a montáž středotlaké UV lampy systému InLine včetně řídicího boxu a instalace do stávajícího systému formou by-pass. Dodávka bude zahrnovat veškerý instalační materiál nutný pro montáž a zapojení zařízení do stávajícího systému úpravy vody včetně uvedení zařízení do provozu.

Parametry bazénu:

Objem bazénu	558 m ³
Q	210 m ³ /h
Teplota vody	29 °C
Připojovací potrubí	DN 250

Požadované technické parametry zařízení:

Technická specifikace středotlaké UV jednotky (AXL 21500)

Použitý materiál	nerez AISI 316L (ČSN 17349)
Vnitřní opracování	RA _{max} 0,8 μm
Elektrické krytí	IP 54
Hmotnost bez vody	56 kg
Hmotnost s vodou	86 kg
Použitý UV zářič	UVMultiWave
Počet UV zářičů	2
Tepelná ochrana	ano
Vypouštěcí ventil	ano
Pracovní tlak	10 bar
Testovací tlak	15 bar (30 minut)

Možnost čištění UV zářiče za provozu.

Technická specifikace řídicího a napájecího boxu

Barva	RAL 7032
Elektrické krytí	IP 54
Rozměry	800 x 800 x 300 mm
Váha	130 kg
Propojovací kabel	5 m (řídicí box s UV jednotkou)
Elektrické napájení	400 V 3L+N
Frekvence	50 Hz
Příkon	5 kW