

V Hradci Králové dne 29. 7. 2025

Veřejná zakázka č. 2551/Ha – Jana Masaryka 605 - výměna vstupního portálu

Zadavatel zakázky

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zadavatel obdržel dne 29. 7. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Vážený zadavateli,

tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce Jana Masaryka 605 – výměna vstupního portálu.

Ve výzvě k předložení nabídky, části specifikace portálu je uveden požadavek na Panikové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN1125 hrazda/klika - funkce "B" pouze na obou křídlech. Žádáme o upřesnění zda je myšleno panikové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN1125 hrazda/klika - funkce "B" na obou křídlech a nebo je možno dodat Panikové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN1125 hrazda/klika - funkce "B" pouze na hlavním křídle. děkujeme

Odpověď zadavatele:

Z důvodu minimální šířky požární únikové cesty 192,5 cm je požadováno **panikové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN1125 hrazda/klika – funkce "B" na obou křídlech.**

Lhůta pro podání nabídek se v souvislosti s tímto upřesněním zadání nemění.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka