

V Hradci Králové dne 12. 2. 2026

Veřejná zakázka č. 2604/Lu – upřesnění zadávacích podmínek

Název zakázky: **Jiráskovy sady 237 – výměna oken zděné části budovy**

Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

Zadavatel poskytuje vysvětlení, resp. upřesňuje zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

ve výpisu prvků je nesoulad v pozici ON2 - která je dle pohledu dvoukřídlá, v popisu je však jednokřídlé okno, dále pak je obdobný nesoulad u pozic ON5, ON6 a ON7, kde jsou v popisu také uvedeny jiné počty křídel. Jak mají tedy okna vypadat? Platí popis nebo pohled?

Druhá část dotazu - při použití jednoduchého skla ve vnějším křídle a dvojskla ve vnitřním křídle bude vznikat mezi křídly kondenzace, je možné použít dvojsklo ve vnějším křídle a jednoduché sklo v křídle vnitřním?

Děkuji

Odpověď na dotaz:

Projektová dokumentace (PD – D1.1 z 10/2024 včetně dodatku D2.1.12, a to v části výpisu PSV a krycího listu soupisu prací) nevymezila provedení oken zcela jednoznačně tak, aby výkresová část i textový popis byly plně v souladu s rozhodnutím OPP č. j. MMHK/748304/2024 PP/VAS.

Z tohoto důvodu byla zpracována upřesňující dokumentace, která jednoznačně specifikuje a upravuje provedení dotčených výrobků (příloha č. 1), včetně odpovídající úpravy soupisu prací (příloha č. 2).

Provedení a členění oken zůstává dle PD (D1.1 – Výměna oken z 10/2024 se zohledněním dodatku D2.1.12). Změna zasklení by měla vliv na barevnost zasklené plochy, vyžadovala by použití silnějšího osazovacího rámu a vedla by tak ke změně celkového vzhledu okna. Platí tedy provedení s izolačním dvojsklem na vnitřním křídle. Toto řešení je v souladu s rozhodnutím OPP č. j. MMHK/748304/2024 PP/VAS.

Orientace otevírání oken bude finálně odsouhlasena na základě zpracované výrobní dokumentace.

Přílohy:

Č. 1 D 2.1.10 Výpis prvků PSV aktualizace 11022026 (pdf)

Č. 2 Jiráskovy sady 237 - výměna oken aktualizace 1 11022026 (xlsx)

Termín podání nabídky se nemění.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka