

V Hradci Králové dne 13. 5. 2026

Veřejná zakázka č. 2623/Ha – upřesnění zadávacích podmínek

Název zakázky: **Rámcová dohoda o dodávce a instalaci kuchyňských linek**

Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

Zadavatel poskytuje vysvětlení, resp. upřesňuje zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz uchazeče:

*Dobrý den,
v zadání veřejné zakázky je uvedeno, použití hrany ABS 2 mm.
Co se týká dvířek, tam je to standard.
U korpusů se používá hrana 0,5 mm-0,75 mm dle výrobce.
Je možné tedy u korpusů použít slabší ABS hranu? Je to z důvodu ceny korpusu. Hranu 0,5-0,75 mm používá dle mého názoru 90% výrobců.
Od toho se odvíjí i cena korpusu a pro estetický vzhled KL to nemá žádný vliv.*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplňuje specifikaci skříněk v seznamu příslušenství kuchyňských linek. Zadavatel požaduje u korpusů skříněk použití ABS hrany o tloušťce 0,5–1,0 mm. Tloušťka ABS hrany u dvířek a zásuvek zůstává požadována v tloušťce 2 mm.

Termín podání nabídky se nemění.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka